

B E M S 概 要 書

補助対象BEMSとして、複数のBEMSの登録を希望する場合は、BEMSごとに作成すること。

1. システム概要

BEMS提供事業者の名称	アズビル株式会社			
BEMSの名称	savic-netEV			
想定対象施設	業種	全業種	延床面積	3000㎡以上
	契約電力	200KW以上	計測点数	50点以上
URL()	当該BEMSに関する情報をウェブサイトに掲載している場合に記入			

2. システムの特徴

200字以内(厳守)でシステムの特徴を端的に説明すること。

BEMSの多彩な機能とクラウドサービスにより、快適性・生産性を維持しながら省エネ・省CO2を実施し、エネルギーコストを確実に削減します。当社のBEMSは、「H23年度 エネルギー管理システム導入促進事業費補助金(BEMS)」等でも多くの実績を有しており、当社のクラウドセンターと接続することで、エネルギーの見える化、デマンドレスポンスや省エネ制御をクラウドサービスでも提供可能です。

3. システムを構成する主要な機器・設備(標準構成)

No.	機能	名称	メーカー	型番	参考価格(円)
1	主装置	savic-netEV	アズビル株式会社	savic-netEV	30万円～1000万円
2	電力計測器	電力計測モジュール	アズビル株式会社	GY8102W	74,550
3	入力ユニット	Inflex GD	アズビル株式会社	WY5110W	55,000
4	チラーコントローラ	PARAMATRIX 4 チラーコントローラ	アズビル株式会社	WY5130Q	677,500
5	ポンプコントローラ	PARAMATRIX 4 ポンプコントローラ	アズビル株式会社	WY5130P	702,500
6	ファンコイルコントローラ	Inflex FC	アズビル株式会社	WY5205	30,000
7	VAVコントローラ	Inflex VC	アズビル株式会社	WY5206	31,500
8	空調コントローラ	Inflex GC	アズビル株式会社	WY5111W	105,000

4. システムの機能(実装機能について「該当」欄に を記入)

区分	項番	項目	機能	該当	補足事項
エネルギーの計測と見える化	1	電力	電力消費量	事業所全体の電力消費量を計測できること。	
	2		主たる電力負荷設備の電力消費量を計測できること。		
	3		発電量・売電量	太陽光発電、燃料電池等の発電設備を有する場合、機器ごとの発電量及び売電量を計測できること。(他社の発電設備である場合等、計測できない場合を除く)	
	4		蓄電量・放電量	蓄電設備を有する場合、蓄電量及び放電量を計測できること。(非常用等、計測する必要がない場合を除く)	
	5		計測間隔	事業所全体の30分以内の積算電力消費量を計測できること。	
	6		見える化	事業所全体の30分以内の積算電力消費量を表示できること。	
	電力以外(ガス、重油等)	7	エネルギー消費量	事業所全体のエネルギー(電力除く)消費量を計測できること。	
		8		主たるエネルギー(電力除く)負荷設備のエネルギー(電力除く)消費量を計測できること。	
		9		見える化	事業所全体の積算エネルギー(電力除く)消費量を表示できること。
		10	全体	見える化	事業所全体のエネルギー(電力含む)消費量を原油換算値(kl)で表示できること。
接続機器の制御	11	ローカル制御()	省エネやピーク対策のために、各機器を自動制御できること。		
	12	遠隔制御()	地域電力のひっ迫時等に、事業所から離れた場所から制御できること。(機器直接制御でもデマンド目標値変更による間接制御でも可)		
	13	発電、蓄電設備()	発電、蓄電設備を有する場合、事業所及び事業所から離れた場所から稼働状態を変更できること。		
デマンドの管理	14	デマンド警報	事業所全体の30分積算電力量の目標値の設定ができ、設定された目標値を超える蓋然性が高い場合には、メール等で警報を発することができること。		
	15	デマンドピークの制御()	上記の場合に、電力消費量を自動制御できること。		
	16	デマンドレスポンス	補助対象BEMS提供事業者が電力会社等から要請を受けた場合、補助対象BEMS提供事業者のセンターシステムと連携して事業所から離れた場所からも電力使用量を抑制できること。		

区分: は必須、その他は任意
制御履歴を保存できるようにすること。